



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

PK projekt s.r.o.

Jana Palacha 1552
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
8.10.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Ekocentrum PALETA , Štolbova 2665, Pardubice
Projektant: PK projekt s.r.o., Jana Palacha 1552, Pardubice

Č. zakázky: 12/10/154/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum „
- komunikace**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2. a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) Nášlapná vrstva parkoviště musí mít součinitel smyk.tření min. 0,5 – příl.1, bod 1.1.2.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínek .

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb.včetně jejich příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu , že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět : (TZ bod 5.1.3. a 7 a doplňující poznámka, charakteristické řezy – kolmá stání)

PD – konzultována

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 07303187 DIČ: CZ07303186
Tel. 466 052 055 caacz@caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PK-Projekt s.r.o.
.....
firma

Libor Gruber
.....
jméno

19.10.2012
.....
datum

.....
podpis