

Paulová 18.10.2012



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Hana Paulová

Počátky 60
Chotěboř
583 01

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
18.10.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke spojenému územnímu řízení a stavebnímu povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Dubina
Stavebník: CPI Detaile ONE, a.s. , Václavské náměstí 1601/47, Praha 1
Projektant : EUROPROJEKT s.r.o., Kudrnova 144/17 , Praha 5
Č. zakázky: 12/10/159/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

“ PENNY Pardubice Dubina – PŘÍSTAVBA „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

1) Výkopy a staveniště musí být řešeny v souladu s příl.2 bod 4. vyhlášky



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky 1

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za podmínky, že výše uvedená připomínka bude součástí stavebního povolení

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:

Část prodejního pultu musí mít výšku 800 mm v délce min. 900 mm s předsunutou plochou 250 mm (dle příl.1, bode 1.1.6.)

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ – dodatek č.1, TZ stavební – Dodatek č. 1, Půdorys 1.NP, Úprava zpevněných ploch – TZ, Úprava zpevněných ploch – situace)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ 070 3155 010 DIČ CZ0703155010
tel. 466 052 052

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Vypínací pošta: **530 01 PARDUBICE 1** 201

RR702134021CZ 659 **90.00Kč**

DC
22.10.12 0.667kg 152206 5 118
 Cena: 0.00Kč Dobírka: 90.00Kč
 Placeno v hotovosti: 90.00Kč

Odesílatel
Česká abilympijská asociace, o.s.
 Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
 IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
 Tel.: 466 052 052 www.
 *Tel. číslo: +4 2 0:

Kód zákazníka (odesílatele)

*E-mail:

Adresát *Joy Paulová*
Pacáků 60
Chotěboř
530 01

Dobírka Kč
 = 90,-

Udaná cena Kč
 XXXXXXXXX

*Kód zákazníka (adresáta)

*Tel. číslo: +4 2 0:

*E-mail:

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Druh zásilky R | Hmotnost 0.667kg | Cena služby 90.00Kč |
| Podací číslo RR702134021CZ | Poznámka (doplňkové služby) DC | Placeno v hotovosti 90.00Kč |