



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

INDICO, spol. s r.o.

Pod nemocnicí 2028
Ostrava - Poruba
708 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	23.10.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně užívání

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: MOJE AMBULANCE a.s.
Projektant : Ing.arch. Matušek , Palackého 114 , Brno

Č.zakázky: 12/10/160/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Ordinance praktických lékařů se zázemím „
Polyfunkční dům PARAMYDA PARDUBICE**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) Zásobník na ručníky (sušák) a zásobník na mýdlo umístit spodní hranou max. 1200 mm nad podlahou – příl. 1, bod 1.1.7 .



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky č. 1.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

Nemáme námitek k vydání souhlasu se změnou v užívání stavby za předpokladu , že výše uvedená připomínka bude zapracována do prováděcí projektové dokumentace a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.

Vzhledem charakteru užívání stavby (ordinace lékařů) , žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) Část recepčního pultu musí být snížena v min. délce 900 mm s předsazenou plochou 250 mm a jeho výška musí být max. 800 mm

Projektová dokumentace parafována zpět: (STZ bod 8 , PŮDORYS, Dodatek č. 1 – řešení WC imobilní)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 47698111 D.Č. 0157263156
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

24. 10. 2012
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády