



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

163

**CETTUS a.s.**

Třída Míru 90  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Bělohávková Alena

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
29.10.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Statutární město Pardubice  
Projektant : Ing.arch. Walter, ATELIER WALTER, Purkyňova 93, Brno

č.zakázky: 12/10/163/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Zastávky MHD na náměstí Republiky „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) Výkopy a staveniště musí být řešeny v souladu s příl.2 bod 4. vyhlášky
- 2) Zábradlí zastávky MHD u divadla – prodloužit oboustranně k začátku ( konci ) rampových náběhů na nástupní plochu zastávky



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení výše uvedené připomínky 1 a 2

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za podmínky, že výše uvedené připomínky budou součástí stavebního povolení a uvedená připomínka 2 ) , bude zapracována do prováděcí projektové dokumentace a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.**

Projektová dokumentace parafována zpět: ( C.1.2 – situace, B.1. – celková situace, B.21. – situace bezbariérových úprav, C.1.6 – výkres zábradlí, C.1.3 – vzorové příčné řezy, C.1.4 – místo pro přecházení , TZ- bod 3,8,11,12,13 ; A.PZ bod 8.2 ( SO 101) a bod 15 a) a b).

KONZULTOVÁNO

UPOZORNĚNÍ: stanovisko je platné pouze s výše uvedenou parafovanou dokumentací k doložení žádosti o stavební povolení

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 252 20 124, DIČ: CZ25220124  
tel. 466 052 055, www.caacz.cz

*Alena Belohlavková*

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

*CETTUS a.s. KOLMAN*

firma

jméno

*30.10.2012*

datum

*[Signature]*

podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády