



Česká
Abilympijská
Asociace

34

Ing.arch. Radim Bárta

Zrnětín 9
Poříčí u Lytomyšle
570 01

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
15.2.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim
Stavebník: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Projektant: Ing.arch. Bárta, Zrnětín 9, Poříčí u Lytomyšle

č. zakázky: 12/02/37/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ MLK v Chrudimi – OPRAVA VSTUPNÍCH PROSTOR, „
včetně Rekonstrukce sociálního zařízení a vybudování WC pro imobilní občany ve 2.NP
budovy čp. 75**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1 a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:

Povinnosti provozovatele, které budou zakotveny v provozním řádu:

- 1) Povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru recepcce
- 2) Přivolávací zvonky u vstupu a u vertikální plošiny budou opatřeny piktogramem vozíčkáře a dodatkovou tabulkou
„ zvonek pouze pro hendikepované k přivolání dopomoci „
- a) Bude stanovena povinnost dopomoci tělesně hendikepovaným při vstupu do budovy a odchodu z ní a k použití vertikální plošiny určenému pracovníkovi a tato povinnost bude zakotvena v provozním řádu.
- 3) Majitel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku a nouzového signal. zařízení
- 4) Část recepčního pultu musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm a v celé délce snížení opatřena předsunutou plochou o š. 250 mm.

Předložená projektová dokumentace orazítkovaná zpět : (Úprava pro bezbariérové užívání 1124-2-F1.1.-A300 a to : půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, PZ, Dřevěná prosklená stěna s dveřmi, schéma nouz.signalizačního systému, schéma vertikální plošiny, WC ženy a invalidé 1.NP a 2. NP, detail obkladu osazení zrcadla u umyvadla, detail madla rampy)

UPOZORNĚNÍ :

Ze strany CAA předány podklady pro realizaci štítků

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67383156, DIČ: CZ67383156 ②
Tel.: 466 052 052, www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PROJEKCE
MĚŘENÍ R. DAVITA

.....
firma

HOFFMAN

.....
jméno

16. 2. 2012

.....
datum

.....
podpis