



Česká  
Abilympijská  
Asociace

*postou 25*

**INTERPLAN-CZ, s.r.o.**

Purkyňova 79a  
Brno  
612 00

Vyřizuje:  
Alena Bělohlávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
7.2.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Zaječice  
Stavebník: Pardubický kraj  
Projektant: INTERPLAN-CZ,s.r.o.,Purkyňova 79a, Brno

č. zakázky: 12/02/25/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II „  
Zaječice „ U Hřiště „ parcela č. 47 ( typ domu č. Ib )**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a c) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:



Česká  
Abilympijská  
Asociace

- 1) STZ – v bodě 1.7 a v bodě 8 shodně uvádí ( Dům je vzhledem k jeho využití navržen bezbariérový. Sociální zařízení jsou navržena pro invalidní osoby dle platných předpisů. Výšková úroveň podlah je v celém domě neměnná .) Vzhledem k tomu, že uvedené nerespektuje požadavek Přílohy 1. k vyhlášce 499/2006 Sb. – o rozsahu a obsahu projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení – tudíž žádné řešení ani užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ani údaje o splnění požadavků na bezb. řešení nejsou uvedeny , nelze se k danému vyjádřit. TZ nebyla předložena.
- 2) Typ domu č.1 b – nebyl předložen
- 3) Komunikace a zpevněné plochy :  
Vodící linie a úpravy pro osoby nevidomé a slabozraké nejsou v STZ ani v C.1 situace stavby se zákresem do katastrální mapy, blíže specifikovány

#### Závěr:

Předložená projektová dokumentace **nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu . Stavba nesplňuje obecné požadavky na výstavbu dané stavebním zákonem 183/2006 Sb. v § 2 , odst. 2 , písm. e. ( vyhláška 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání ) a nesplňuje podmínky vyhlášky 499/2006 Sb. – rozsah a obsah projektové dokumentace – Příloha 1., § 2.**

**Proti vydání stavebního povolení máme námitek ( viz. připomínky )**

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět : ( STZ bod.1.7 a 8 a Komunikace a zpevněné plochy, Situace stavby se zákresem do katastrální mapy )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko