



Česká  
Abilympijská  
Asociace

*Witka*

**INTERPLAN-CZ, s.r.o.**

Purkyňova 79a  
Brno  
612 00

Vyřizuje:  
Alena Bělohávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
6.2.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Slatiňany  
Stavebník: Pardubický kraj  
Projektant: INTERPLAN-CZ,s.r.o.,Purkyňova 79a, Brno

Č. zakázky: 12/02/21/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II „  
Slatiňany – Škrovád, parcela č. 116/6,116/7,116/74 ( typ domu č. I )**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a c) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:



Česká  
Abilympijská  
Asociace

- 1) STZ – v bodě 1.7 a v bodě 8 shodně uvádí ( Dům je vzhledem k jeho využití navržen bezbariérový. Sociální zařízení jsou navržena pro invalidní osoby dle platných předpisů. Výšková úroveň podlah je v celém domě neměnná .) Vzhledem k tomu, že uvedené nerespektuje požadavek Přílohy 1. k vyhlášce 499/2006 Sb. – o rozsahu a obsahu projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení – tudíž žádné řešení ani užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ani údaje o splnění požadavků na běžb. řešení nejsou uvedeny , nelze se k danému vyjádřit. ZT nebyla předložena.
- 2) Typ domu č.1 -Výškový rozdíl pochozích ploch u hlavního vstupu je 30 mm – dle vyhlášky max. 20 mm – příl.1, bod 1.1.1.
- 3) Typ domu č.1 – Sprchový box, nerespektuje požadavek na volné místo pro odložení vozíku ( příl. 3, bod 5.1.12., Vana – musí být respektovány požadavky příl.3, bod 5.1.10 a 5.1.11
- 4) Komunikace a zpevněné plochy :  
Vodící linie a úpravy pro osoby nevidomé a slabozraké nejsou v STZ ani v C.1 situace stavby se zákresem do katastrální mapy blíže specifikovány

#### Závěr:

Předložená projektová dokumentace nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu . Stavba nesplňuje obecné požadavky na výstavbu dané stavebním zákonem 183/2006 Sb. v § 2 , odst. 2 , písm. e. ( vyhláška 398/2009 Sb. -- o obecných technických požadavech zabezpečujících bezbariérové užívání ) a nesplňuje podmínky vyhlášky 499/2006 Sb. – rozsah a obsah projektové dokumentace – Příloha 1., § 2.

Proti vydání stavebního povolení máme námitek ( viz. připomínky )

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět : ( půdorys +-0,00- typ domu č. 1, STZ bod.1.7 a 8 a Komunikace a zpevněné plochy, Situace stavby se zákresem do katastrální mapy )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko