



Česká
Abilympijská
Asociace

02

Městský úřad Chrudim

Stavební odbor – Ing. Netolická

Pardubická 67
Chrudim
537 16

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	17.1.2012

Č.dokumentu: 12/01/07/KS Pcc-be

VĚC:
Stanovisko k závěrečné kontrolní prohlídce stavby konané dne 17.1.2012

Místo stavby: Chrudim
Stavebník: K2 invest s.r.o., Palackého třída 314, Chrudim

Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

**„ bytové domy Na Špici, Václavská ulice, Chrudim II – 2.etapa „
Bytový dům „ D „**

Na základě žádosti o stanovisko k závěrečné kontrolní prohlídce stavby máme z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., § 1, písm. a), následující připomínky:

- 1) Pochozí plocha k bezbariérovému přístupu do 1.PP má sklon více než 15 %. – dle příl.1, bod 1.1.3. vyhlášky smí mít sklon max. 8,33 %.
- 2) Vodorovná plocha před bezbariérovým vstupem neodpovídá požadavkům vyhlášky v příl.1, bod 1.6.1., tj. při otevírání dveří dovnitř obj. 1500 x 1500 mm.
- 3) Vstupní dveře v 1. PP nejsou na straně zavírání opatřeny madlem v souladu s příl.1, bod 1.6.2.
- 4) Dveře do kočárkárny nejsou na straně zavírání opatřeny madlem v souladu s příl.1, bod 2.3.3.
- 5) Požární dveře ke schodišti a k výtahu jsou opatřeny samozavíračem bez zpoždění (možnost skřípnutí vozičkáře do dveří)

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055

www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Česká
Abilympijská
Asociace

- 6) Vstupní dveře do 1.NP – nejsou opatřeny viditelnou páskou nebo pruhem ze značek, jasně viditelných proti pozadí – příl.1, bod 2.3.2.
- 7) Schodiště a) schodišťová ramena nejsou po obou stranách opatřena madly s přesahem 150 mm – příl.1, bod 1.3.2.
b) Stupnice nástupního a výstupního schodu není výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí - příl.1, bod 1.3.8.
- 8) Zpevněné plochy – příčné varovné pásy na chodníku nejsou požadavkem vyhlášky a pro osoby nevidomé jsou zavádějící – neprovádět.

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz


Alena Bělohávková
odborný konzultant bezbariérovosti

Podací lístek

04
33

Vypíňá pošta:		
530-01 PARDUBICE 1		201
RR167460721CZ 974		34.00Kč
18.01.12 0.028kg 220211	72	147
Cena: 0.00Kč	Dobírka:	0.00Kč
Placeno v hotovosti:		34.00Kč
Odesílatel: Česká sběratelská asociace, o.s. Sleškovského 2824, 530 02 Pardubice IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 Tel: 485 052 052 www.csac2.cz		
Adresát: <i>HU. Chrudim bag. Mělnická Pardubická 64 534 16 Chrudim</i>	Dobírka Kč	0.00
	Udaná cena Kč	XXXXXXXXXX
Druh zásilky: R	Hmotnost: 0.028kg	Cena služby: 34.00Kč
Podací číslo: RR167460721CZ	Poznámka (doplňkové služby):	Placeno v hotovosti: 34.00Kč

11 - 036 (10-06)

 Česká pošta, s.p.
IČ 47114983