



Česká  
Abilympijská  
Asociace

58

Datum: 5.4.2012  
Místo:  
Podpis: Vodičková

**Magistrát města Pardubic**

Odbor dopravy – Bc. Vodičková  
17. listopadu 303  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Bělohávková Alena

Telefon:  
466 797 085  
774 410 012

Datum:  
4.4.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Opatovice nad Labem  
Stavebník: obec Opatovice nad Labem  
Projektant: Kamil Horovský, Na Drahách 190, Vysoké Chvojno

Č. zakázky: 12/04/ 58/SŘ Pcc-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Přístupová cesta a inženýrské sítě ( vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky ) pro výstavbu rodinných domů Smetanova a Školní ulice , Opatovice nad Labem**

**SO 01 - Místní komunikace**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Chodníková nástupní plocha ( v ul. Školní ) není řešená přirozená vodící linie pro zrakové postižené - dle příl.1 bod 1.2.1.1. a přirozená vodící linie v ul. Smetanova ( z předložené PD nevyplývá , zda oplocení je řešeno s podezdívkou v souladu s požadavky příl.1, bod 1.2.1.1.



- 2) Parkovací stání pro OZP nezahrnuje manipulační plochu š. 1200 mm, dle příl. 2 , bod 1.1.4. , tudíž neumožňuje imobilním osobám jeho využití.
- 3) Z předložené PD není zřejmé, zda rozhraní mezi zpomalovacím pásem a chodníkem je vyšší než 80 mm a tudíž nemusí být vymezeno varovným pásem.
- 4) Výkopy a staveniště musí být řešena v souladu s příl.2 bod 4. vyhlášky

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení a dopracování výše uvedených připomínek 1 – 4.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010)

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za podmínky, že výše uvedené připomínky budou součástí stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.**

**UPOZORNĚNÍ:**

Sloupy VO musí být vizuálně kontrastní příl.1 bod 1.2.11. , v případě většího odstupe než 200 mm od přirozené vodící linie musí být řešení dle příl.1 bod 1.2.10.

Svislé dopravní značení a sloupy VO musí být umístěny tak, aby byl zachován průchozí prostor kolem přirozené vodící linie min. 900 mm.

Projektová dokumentace parafována zpět: ( situace , TZ bod b, a bod k; vzorové příčné řezy )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis