



Česká
Abilympijská
Asociace

SUNCAD s.r.o.

Nám. Na Lužinách 3
Praha 13
155 00

Vyřizuje:
Bělohávková Alena

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
16.4.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Moravany nad Loučnou
Stavebník: man. Harapátovi , Zelená 319 , Moravany
Projektant : Ing.arch.Pitter, Schulhoffova 1632, Pardubice

zakázky: 12/04/62/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Přístavba a stavební úpravy stávající prodejny náhradních dílů nákladních automobilů
v areálu MAKRO-ND s.r.o., na pozemku st.p. 469/1 v k.ú. Moravany nad Loučnou**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.



Česká
Abilympijská
Asociace

- 1) Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm – dle příl.1 bod 1.1.1.
- 2) Vstupní dveře a dveře v zádveři musí být kontrastně označeny proti pozadí – dle příl.3 bod 1.2.2.
- 3) Čistící zóny musí být zapuštěny tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a jejich pochozí plocha nesmí mít mezery ve směru chůze větší než 15 mm , nebo kartáčovou úpravu- příl.1 bod 1.1.3.

Závěr:

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení máme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou součástí stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:

U pokladny musí být zajištěn průchod min. 900 mm, její výška musí být max. 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm. (příl. 1 bod 1.1.6.)

Projektová dokumentace parafována zpět: (půdorys přízemí)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PITTER DESIGN s.r.o. PITTER

.....
firma

.....
jméno

16.4.2012

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády