



Česká
Abilympijská
Asociace

55

Magistrát města Pardubic

Stavební úřad, p. Skladanová

Štrossova 44
Pardubice
530 21

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohlávková Alena	466 052 055 774 410 012	18.4.2012

Č.dokumentu: 12/04/63/KS Pce-be

VĚC:

Stanovisko ke zkušebnímu provozu

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., které zabezpečují užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

„ Rekonstrukce plaveckého areálu – Pardubice „

Proti předčasnému zkušebnímu provozu nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055

www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



PŘIPOMÍNKY:

- 1) Prosklené dveře a prosklené stěny s parapetem nižším než 500 mm , musí být opatřeny páskou nebo pruhem ze značek jasně viditelných proti pozadí
- 2) Označit 10 skříněk hmatově a kontrastně zvýrazněnými čísly
- 3) Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí
- 4) Před všemi vstupními dveřmi ze Sluneční pláže musí být nástupní plocha min. š. 1500 mm a dl. ve směru přístupu 2000 mm s max. 20 mm výškovým osazením vůči vnitřním pochozím plochám. Nástupní plochy před vst. dveřmi musí být dorovnány pochozí plochou ve sklonu max. 8,33 %.
- 5) Doplnit madla na dveřích (na straně zavírání, ve výšce 800 – 900 mm , přes celou šíři dveř. křídla) - na všech trasách pohybu vozíčkáře
- 6) Čistící zóny – musí být zapuštěny tak, aby se eliminoval jakýkoliv výstupek. Rohože nesmí mít mezery (oka) větší než 15 mm a nesmí mít kartáčovou úpravu.
- 7) Systém nouzového volání na WC a hyg. zařízení pro OZP – označit nápisem „ Nouzové volání „
- 8) Součinitel smykového tření pochozích ploch musí být min. 0,6
- 9) WC pro OZP a hyg.zařízení dovybavit malým odpadkovým košem bez víka, zásobník na ručníky (sušič) a zásobník na ručníky musí být umístěn spodní hranou do výšky 1200 mm a přístupný pro vozíčkáře.
- 10) Sprchový kout u šaten pro OZP – přemístit svislé madlo a to: výška 800 mm a 900 mm od rohu sprch. koutu.
- 11) Samozavírače na dveřích požárních úseků (neumožňují osobám s pohybovým omezením a vozíčkářům) bezkolizní průchod. DOPORUČUJEME jejich nahrazení samozavírači se zpožděním.
- 12) WC a hyg. zařízení – vyměnit uzamykatelné zámky (fab) za zámky odjistitelné zvenčí.
- 13) Hygienické zařízení pro Posilovnu – při KP nebylo přístupné
- 14) Bezbariérové užívání stavby : Dne 3.5.2012 dojde ke schůzce zástupců OZP a provozovatele na Plaveckém areálu – nutno dořešit provozní záležitosti: Např: bazénový zvedák , propojení systému nouzového volání, zámek odjistitelný zvenčí imbusem a možné další připomínky ze strany zástupců OZP.

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 6736315x DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.abioz.cz


Alena Bělohávková

odborný konzultant bezbariérovosti