



Česká
Abilympijská
Asociace

64

Magistrát města Pardubic

Stavební úřad, p. Skladanová

Štrossova 44
Pardubice
530 21

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	19.4.2012

Č.dokumentu: 12/04/64/KS Pce-be

VĚC:

Stanovisko k předčasnému užívání

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Východočeské laserové centrum, s.r.o, Dašická 1804, Pardubice

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

„Východočeské laserové centrum – Pardubice „

Proti předčasnému užívání stavby nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.



Česká
Abilympijská
Asociace

PŘIPOMÍNKY:

- 1) V rozporu s požadavky vyhlášky (§ 6 , odst. 2.) není bezbariérově zpřístupněno II . NP.
- 2) Vstupní dveře, dveře v zádveři a prosklené stěny upravit dle příl.3, bod 1.2.2.
- 3) Čistící zóny – musí být zapuštěny tak, aby se eliminoval jakýkoliv výstupek. Rohože nesmí mít mezery (oka) větší než 15 mm a nesmí mít kartáčovou úpravu – příl.1, bod 1.1.3. a 1.1.2.
- 4) Součinitel smykového tření pochozích ploch musí být min. 0,5.
- 5) Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí – příl. 1, bod 2.2.1. a 1.2.11.
- 6) WC pro OZP – dovybavit dle předaného DETAILU
- 7) Dodržen musí být vizuální kontrast zařizovacích předmětů a dveří do místností – příl. 1, bod 1.2.11.
- 8) BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ: Přístupová branka musí být po dobu provozu otevřená.

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

Alena Bělohávková
odborný konzultant bezbariérovosti