



Česká  
Abilympijská  
Asociace

*Handwritten signatures and initials.*

**SUNCAD s.r.o.**

Nám. Na Lužinách 3  
Praha 13  
155 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	23.4.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dašice  
Stavebník: město Dašice  
Projektant: SUNCAD s.r.o., Na Lužinách 3, Praha 13

Č.zakázky: 12/04/67/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Bezbariérový chodník podél silnice č.III/32251 ve městě Dašice „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.



Česka  
Abilympijská  
Asociace

- 1) Silniční zábradlí na chodníku podél parkoviště - tvořící vodící linii ukončit oboustranně u varovného pásu. Signální pásy ( oboustranně ) musí být na zábradlí ( vodící linii ) vyvedeny – příl. 1 bod 1.2.2.
- 2) Sloup VO – umístit tak, aby byl zachován průchozí prostor kolem vodící linie min. 900 mm - příl. 2, bod 1.2.2.
- 3) Výkopy a staveniště musí být řešena v souladu s příl.2 bod 4. vyhlášky
- 4) Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky 146/2008 Sb. – příloha 9 a to: detaily určující užívání stavby osobami s omez.schopností pohybu a orientace a materiálové řešení bez.úprav.

### Závěr:

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh . ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za podmínky, že výše uvedené připomínky budou součástí stavebního povolení a připomínka č. 1a 2 bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.**

### DOPORUČENÍ

Vizuální kontrast sloupů VO- od výšky 1300 – 1700 mm, 5x pruhy š. 80 mm ( černá,bílá,černá .. – při tmavém odstínu sloupů nebo bílá,černá, bílá... - při světlém odstínu sloupů )

Projektová dokumentace parafována zpět: ( TZ bod k, PZ bod 8.2.1.; 8.2.2. a bod 15., situace stavby – část A, situace stavby – část B , Lávka – řezy , vzorové příčné řezy )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel: 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády