



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**INTERPLAN-CZ, s.r.o.**

Purkyňova 79a  
Brno  
612 00

Vyřizuje:  
Alena Bělohávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
26.4.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim  
Stavebník: Pardubický kraj  
Projektant: INTERPLAN-CZ,s.r.o.,Purkyňova 79a, Brno

Č. zakázky: 12/04/72/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II „  
Chrudim, Vaňkova – parcela č. 1070/1 ( typ domu č. I )**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a c) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

1) Přístupové schodiště musí být po obou stranách opatřeno madly ve v. 900 mm s přesahem 150 mm, madlo musí být odsazeno od konstrukce 60 mm a musí umožnit uchopení rukou shora a pevné sevření – příl. 1, bod 2.1.3.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 461 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky.  
Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb.včetně jejich příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010)

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu , že uvedená připomínka bude součástí stavebního povolení a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.**

**DOPORUČENÍ:**

**Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby bezbariérových prostor a úprav (pozemní a inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb. – příloha 2**

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět : ( půdorys +-0,00, řez B-B, řez C-C , SZ bod.1.7 a 8 , úpravy WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, úprava koupelny pro osoby s omezenou schopností pohybu, situace stavby se zákresem do katastrální mapy )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466.052.052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 461 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády