



Česká  
Abilympijská  
Asociace

PO

**Magistrát města Pardubic**

Odbor dopravy – Ing. Vodičková  
17.listopadu 303  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	2.5.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Opatovice nad Labem  
Stavebník: obec Opatovice nad Labem  
Projektant : Kamil Horovský , Na Drahách 190, Vysoké Chvojno

Č. zakázky: 12/05/80/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Přístupová cesta pro výstavbu rodinných domů Smetanova a Školní ulice, Opatovice nad Labem**

**SO 01 - Místní komunikace**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Přirozená vodící linie v ul. Smetanova – pokud je stávající drátěné oplocení bez podezdívky musí být osazen obrubník trávníku vyšší než 60 mm - příl.1, bod 1.2.1.1.
- 2) Varovné pásy musí být provedeny všude tam, kde je obruba nižší než 80 mm – příl.2, bod 1.2.4.
- 3) Výkopy a staveniště musí být řešena v souladu s příl.2 bod 4. vyhlášky



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení výše uvedených připomínek 1 – 3.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010)

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za podmínky, že výše uvedené připomínky budou součástí stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.**

**UPOZORENÍ:**

Sloupy VO musí být vizuálně kontrastní příl.1 bod 1.2.11. , v případě většího odstupu než 200 mm od přirozené vodící linie musí být řešení dle příl.1 bod 1.2.10.

Svislé dopravní značení a sloupy VO musí být umístěny tak, aby byl zachován průchozí prostor kolem přirozené vodící linie min. 900 mm.

Projektová dokumentace parafována zpět: (situace , TZ – situační řešení a bod k; vzorové příčné řezy )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 | www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....

firma

.....

jméno

8.5.2012.....

datum

podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 797 085 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády