



Česká
Abilympijská
Asociace

102

Ing. Patrik Boguaj

Kameničky 41
Kameničky
539 41

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 797 085 Datum: 10.5.2012
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim
Stavebník: město Chrudim
Projektant : Ing.Boguaj, Kameničky 41

Č. zakázky: 12/05/82/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova , Chrudim „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Parkovací stání pro OZP – musí mít š. 3500 mm – dle příl.2 , bod 1.1.4.a musí být vyznačeno svislým a vodorovným dopravním značením
- 2) Svislé dopravní značení a sloupy VO– musí být umístěny tak aby byl zachován průchozí prostor š. min. 900 mm od přirozené vodící linie – příl. 2 , bod 1.2.2.
- 3) Musí být dodržen vizuální kontrast sloupů umístěných v pochozích plochách – příl.1, bod 1.2.11.
- 4) Výkopy a staveniště musí být řešena v souladu s příl.2 bod 4. vyhlášky
- 5) Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby ve smyslu vyhlášky č.146/2008 Sb., příloha 9



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení výše uvedených připomínek 1 – 5.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za podmínky, že výše uvedené připomínky budou součástí stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.

Projektová dokumentace parafována zpět: (koordinační situace, Detail umístění stromu od kabelu O2, Detail umístění stromu od kanálu EOP, TZ bod 7.6., PZ bod 8b) SO.401 a SO 702, bod 15 a bod 17)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

BOGUMIL STAVEBNÍ INŽENÝRING

.....
S. Z. Z.

firma

VLADIMÍR DVOŘÁK

jméno

11.5.2012

datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády