



Česká
Abilympijská
Asociace

průřez - 91

Úřad městského
obvodu Pardubice III
Ing. Tušl
Jana Zajíce 983
Pardubice
530 12

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 052 055 Datum: 29.5.2015
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Dubina
Stavebník: Statutární město Pardubice – Městský obvod III
Projektant: Ing. Jelínek, PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Č. zakázky: 12/05/91/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Centrální osa sídliště severozápad – jihovýchod, Pardubice - Dubina

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Na ose JV vytvořit přirozenou vodící linii u chodníku v protispádu a to : zvýšeným záhonovým obrubníkem na 60 mm v délkách 1500 mm s přerušením umožňujícím odtok dešťových vod.
- 2) Vodící pás přechodu musí mít š. 550 mm a složení z 2 x 2 pásků.
- 3) Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky v souladu s předpisem 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04 – 06.
- 4) Žádáme tímto o účast na kontrolních prohlídkách stavby



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému řešení při současném dodržení uvedených připomínek 1 - 3. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007).


Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu , že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:

V průchozím prostoru kolem vodících linií nesmí být umíst'ovány žádné překážky (příl. 2, bod 1.2.1.) , nebo musí být zabezpečeny v souladu s požadavky příl. 1, bod 1.2.10. Vyhlášky 398/2009 Sb.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Podací lístek

373

Vyplní pošta:		
530 01 PARDUBICE 1		279
RR368895742CZ 262		26.00Kč
29.05.12 0.012kg 157695	74	56
Cena: 0.00Kč	Dobírka:	0.00Kč
Placeno v hotovosti:		26.00Kč
Odesílatel Česká abilympijská asociace, o.s.		
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice		
IČ: 67383156 DIČ: CZ67383156 ①		
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz		
Adresát	<i>VPD III. p. Tlusté Jana Šejbal 9PS 530 15 Pardubice</i>	Dobírka Kč
		0.00
		Udaná cena Kč
		XXXXXXXXXX
Druh zásilky	Hmotnost	Cena služby
R	0.012kg	26.00Kč
Podací číslo	Poznámka (oprávkové služby)	Placeno v hotovosti
RR368895742CZ		26.00Kč

11 - 036 (10-06)



Česká pošta, s.p.
IČ 47114983

91