



Česká  
Abilympijská  
Asociace

93

**Stavby a inženýring s.r.o.**

Na Spravedlnosti 1533  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Alena Bělohlávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
4.6.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Orazenice  
Stavebník: Stavby a inženýring s.r.o., - Na Spravedlnosti 1533, Pardubice  
Projektant : Ing. Zima , K Olšině 143, Pardubice

Č. zakázky: 12/06/93/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **ZTV Ohrazenice II - SO5 komunikace**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Sloupy VO musí být vizuálně kontrastní: viz předané DOPORUČENÍ
- 2) Příčné spády chodníků a průchozí prostor ( min. 900 mm ) na vjezdech musí mít sklon max. 2 % - příl.2, bod 1.1.2.
- 3) Varovné pásy musí být řešeny u všech obrubníků s výškou nižší než 80 mm – příl.2, bod 1.2.4.
- 4) Zábradlí železobetonového mostu musí mít horní tyč ve výšce 1100 mm a dolní tyč ve výšce 100 -250 mm ( příl.1, bod. 1.2.10 ) .Dolní tyč lze nahradit kompaktním prvkem výšky min. 300 mm - příl.1 bod 1.2.10.



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 – 4.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb.včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010)

**Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek za předpokladu , že výše uvedené připomínky budou zapracovány do prováděcí projektové dokumentace a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.**

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět : ) situace – změna stavby – vjezdy, TZ,  
Situace křižovatky na k. ú. , B – TZ )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

Slavka inženýring  
..... VLČKOVÁ.....

firma

jméno

13.6.2012

.....  
datum

.....  
podpis