



Česká  
Abilympijská  
Asociace

Ing. Radim Loukota

Bratřanců Veverkových 2717  
Pardubice  
530 02

|                   |                            |               |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| <u>Vyřizuje:</u>  | <u>Telefon:</u>            | <u>Datum:</u> |
| Bělohávková Alena | 466 052 055<br>774 410 012 | 13.6.2012     |

ĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dražkovice  
Stavebník: IVEXI Staré Čivice s.r.o, Br.Veverkových 680, Pardubice  
Projektant: Ing.Loukota , TOPO – CAD , Pardubice

Č. zakázky: 12/06/94/SŘ Pce - be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ ZTV a komunikace pro novostavby 40 RD - k.ú. Dražkovice „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci zásadní připomínku.

Vyhrazené parkovací stání pro OZP zasahuje 1500 mm do jízdního pruhu navržené Místní obslužné komunikace , což je v příkrém rozporu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací odstavec 14.1.1 ( Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy mimo prostor místní komunikace, ..... ) , i s dikcí vyhlášky 398/2009 Sb., která v příl. 2, bod 1.1.4. ukládá š. stání pro OZP 3500 mm s tím, že jeho součástí je manipulační plocha min. š. 1200 mm umožňující osobám na vozíku bezkolizní nástup a výstup z vozidla , přičemž bezpečnost nástupu a výstupu je dána ČSN 73 6110 , odst. 14.1.1.



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**Závěr:**


Předložená projektová dokumentace nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému užívání stavby. Nesplňuje podmínky ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a vyhlášku 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání. Svým řešením Vyhrazeného stání pro OZP popírá bezpečnost dopravy.

Proti vydání stavebního povolení máme námitek ( viz. připomínka )

**Stanovisko vypracováno jako podklad pro jednání s Policií ČR na základě jejíhož požadavku bylo umístění parkovacího stání pro OZP řešeno jako zpomalovací prvek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

  
.....  
podpis / razítko