

Magistrát města Pardubic
Stavební úřad
p. Fialová
Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
27.9.2012

VĚC: Stanovisko k závěrečné kontrolní prohlídce stavby konané 25.9.2012

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Polabiny - Pardubice

Č. zakázky: 12/09/100/KP Pce-ca

Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

Stavební úpravy a přístavba objektu Univerzity Pardubice čp. 565 nám. Čs. Legií na pozemku st. p. 1115, parc. č. 2085/18 v katastrálním území Pardubice

Na základě žádosti o stanovisko k závěrečné kontrolní prohlídce stavby máme z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., §1, písm. c), následující připomínky :

- 1) Na budově umístit informační tabulku kde je bezbariérový vstup do budovy.
- 2) Parkovací stání pro ZTP ve dvoře vyznačit vodorovným dopravním značením.
- 3) WC imobilní v 1. NP, 2. NP a 3. NP – vyměnit uzamykatelné zámky (Fab) za zámky odjistitelné zvenku. Odstranit ze dveří samozavírače. Dovybavit malým odpadkovým košem bez víka, zásobník na ručníky musí být umístěn spodní hranou do výšky 1200 mm a přístupný pro vozíčkáře. Na dveře z vnitřní strany doplnit do výšky 1200 mm háčky na oděv. Doplnit držák na toaletní papír max. výška 1200 mm vedle bočního tlačítka na splachování (v dosahu osoby sedící na záchodové míse)



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 4) WC imobilní – výška záchodových mís včetně sedátka neodpovídá schválené projektové dokumentaci ze dne 5.11.09. (v PD byla výška 460 mm. Stávající WC mají výšku 550, 535 a 540 mm).
- 5) V provozním řádu provozovatele musí být stanovena pracovníci na recepci povinnost dopomoc imobilním osobám u dveří zadního vstupu a u vstupních dveří do jednotlivých pracovišť (laboratoří).

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67383111 DIČ: CZ673831156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

Irena Čáslavková

odborný konzultant bezbariérovosti

mirula 24. 9. 2012