



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

**Pan
Martin Hečko**

Školní 241
Opatovice nad Labem
533 45

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
1.10.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dolní Ředice
Stavebník: Společenství vlastníků pozemkových parcel
Projektant: Ing. Petr Musílek, Projektová a inženýrská kancelář, K Blahobytu 1525, Pardubice

Č. zakázky: 12/10/102/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Příjezdová komunikace, Dolní Ředice, p.č. 285/5 a p.č. 2173/14

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky :

1. Komunikace pro chodce smí mít příčný sklon nejvýše 2 % – dle příl. č. 2 bod 1.1.2.
2. Na začátku (konci) obytné zóny musí být zřízen varovný pás - dle příl. 2 bod 1.2.6.
3. Varovný pás musí být proveden v šíři 400 mm ze slepecké dlažby kontrastní vůči okolnímu povrchu – dle příl. č. 1 bod 1.2.4.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

4. V místech kde je přirozená vodící linie přerušena na větší vzdálenost jak 8000 mm musí být doplněna vodící linií umělou – dle příl. č. 1 bod 1.2.1.1.
5. Zvýšené prahy – polštáře – v komunikaci musí být provedeny tak, aby od vodící linie byl zachován průchozí prostor v šíři min. 900 mm – dle příl. č. 2 bod 1.2.2.
6. Rampové náběhy v místě vjezdu do obytné zóny musí mít podélný sklon max. 8,33 % - dle příl. č. 2 bod 1.1.2.
7. Materiály použité pro hmatové prvky musí vyhovovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – a TN TZUS 12.03.04. až 06.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-7. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ – bezbariérové užívání, situace stavby, vzorový příčný řez I., vzorový příčný řez II.)


S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice


IC: 57363180 DIČ: CZ57363180


Tel: 466 052 052 www.caacz.cz



.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma


.....
jméno


.....
datum


.....
podpis