



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

ackermann architekti s.r.o.
Ing. Petr Matějka

Dobrovského 24
Praha 7
170 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
6.11.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Holic
Stavebník: Erwin Junker Grinding Technology a.s., Řípská 863/19, 276 01 Mělník
Projektant: ackermann architekti s.r.o., Dobrovského 24, 170 00 Praha 7

Č. zakázky: 12/11/118/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Novostavba Polyfunkční budovy EJH, ul. Pardubická, Holic

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), d) odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. U vstupu do budovy musí být dodržen § 5 odst. 1) vyhlášky
2. Schodišťová ramena a ramena šikmých ramp v bezbariérově užívaných stavbách musí být přímá, stupně ve schodišťových ramenech musí být přímé – dle ČSN 73 4130 (březen 2010) bod 6.4.7
3. Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb. – příloha 1 a vyhlášky č. 146/2008 Sb.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek č. 1-3, které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, situace dopravního řešení komunikace, půdorys 1 PP, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys 3. NP, řez příčný)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel., 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

Podací lístek

BB

Vyplní pošta:		
530 01 PARDUBICE 1		201
RR702298833CZ 910		90.00Kč
DC		
07.11.12	0.522kg 166758	89 41
Cena:	0.00Kč Dobírka:	90.00Kč
	Placeno v hotovosti:	90.00Kč
Odesílatel ČESKÁ 'ABILYMPIJSKÁ' ASOCIACE SLAJSKOVSKÉHO 2824 530 02 PARDUBICE		
Adresát ACKERMANN ARCHITEKTURA ING. PETR MATEJKA DOBROVSKÉHO 24 170 00 PRAHA 7		Dobírka Kč 90.00Kč Udaná cena Kč XXXXXXXXXX
Druh zásilky R	Hmotnost 0.522kg	Cena služby 90.00Kč
Podací číslo RR702298833CZ	Poznámka (doplňkové služby) DC	Placeno v hotovosti 90.00Kč

11 - 036 (10-06)



Česká pošta, s.p.
IČ 47114983