

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Palackého 207
Sezemice
533 04

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
20.11.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ostřešany
Stavebník: Obec Ostřešany, Ostřešany 202, 530 02 Pardubice
Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Palackého 207, Sezemice 533 04

č. zakázky: 12/11/126/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Obecní úřad Ostřešany - Stavební úpravy multifunkčního sálu
objekt F1 – Stavební úpravy objektu – multifunkční sál
objekt F2 – Stavební úpravy objektu – úprava fasády obecního domu

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :

- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru chodby.

V prostorách odbytu – musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

V prostorách šatny musí být část pultu snížena na výšku 800 mm nad podlahou v min. délce 900 mm a doplněna v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm.


Pokud se na otevíravých křídlech dveří použijí samozavírače – musí být se zpožděním (síla k otevření musí být max. do 25 N – návrh ISO/DIS 21542).

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, půdorys 1. NP, řez A-A, řez C-C, výkres invalidního WC v 1. NP

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67063156 IČ-DI: 707063156 ©
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

*ATELIER
MUDRUŇKA*
.....
firma

Tomáš KAKOS
.....
jméno

22.11.2012
.....
datum

Tomáš KAKOS
.....
podpis