



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

BW – Stavitelství, s.r.o.

p. Hanslová
Vysokomýtská 718
Holice
534 01

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
29.11.2012

ĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k souhlasu s veřejnoprávní smlouvou

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Holice
Stavebník: Město Holice, Holubova 1, 543 01 Holice
Projektant: Atelier Dobrý dům s.r.o., ing. arch. Lošťáková, Minská 60, 616 00 Brno

Č. zakázky: 12/11/133/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Základní umělecká škola Holice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst.1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :

- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru recepcce.

Pult recepcce musí být nejvýše 800 mm nad podlahou v délce 900 mm a doplněn v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm.

Pult v občerstvení musí být nejvýše 800 mm nad podlahou v délce 900 mm a doplněn v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm.

V občerstvení musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozičkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Pokud se na otevíravých křídlech dveří použijí samozavírače – musí být se zpožděním (síla k otevření musí být max. do 25 N – návrh ISO/DIS 21542).

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, příloha č. 2, příloha č. 3, situace koordinační, venkovní úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a se zrakovým postižením, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys 3. NP, půdorys – 1. vestavba krovu, řez A-A', řez B-B', řez C-C', řez D-D')

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 IČ: 67363156
Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel., 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

Podací listek

Vyplní pošta:		
530 01 PARDUBICE 1		201
RR8J3624442CZ 488		84.00Kč
DC		
29.11.12	0.339kg	4201 44 290
Cena: 0.00Kč	Dobírka:	84.00Kč
Placeno v hotovosti:		84.00Kč
Odesílatel		
ČESKÁ ABOLYMPIJSKÁ ASOCIACE		
SLABKOUSKÉHO 2824		
530 02 PARDUBICE		Kód zákazníka (odesílatele)
*Tel. číslo: +420:		
*E-mail:		
Adresát		Dobírka Kč
ATELIER DOBRÝ DUMSKO		1 / 10
ING. ARCH. JARUŠE LOSTÁKOVÁ		Udaná cena Kč
MINSKÁ 60		XXXXXXXXXX
616 00 BRNO		Kód zákazníka (adresáta)
*Tel. číslo: +420:		
*E-mail:		
Druh zásilky	Hmotnost	Cena služby
R	0.339kg	84.00Kč
Podací číslo	Poznámka (kopířkové služby)	Placeno v hotovosti
RR8J3624442CZ	DC	84.00Kč