

**Ing. Petr Musílek**  
**Projektová a inž. kancelář**  
K Blahobytu 1525  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
21.3.2012

VEC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Rosice nad Labem  
Stavebník: ÚMO Pardubice VII, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice - Rosice  
Projektant: Ing. Petr Musílek, Projektová a inženýrská kancelář, K Blahobytu 1525, Pardubice

Č. zakázky: 12/03/20/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Oprava chodníku Generála Svobody I. etapa  
Pardubice VII, Rosice nad Labem**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Délka přechodu pro chodce nesplňuje požadavky vyhlášky v příloze 2 bod 2.0.1.



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením přípomínky č. 1. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená přípomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

**UPOZORNĚNÍ :**

Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona 183/2006 Sb., lze v odůvodněných případech povolit výjimku k ustanovení bodu 2.0.1., příl. 2, vyhlášky 398/2009 Sb. - § 14.  
( největší délka přechodu pro chodce mezi jeho obrubami může být u změn dokončených staveb max. 7000 mm + 1000 mm za podmínek stanovených v příl. 2, bod 2.0.3. )

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( PZ, STZ, situace stavby, příčné řezy, detail bezbariérové úpravy, ZOV )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PIK-PIE  
.....  
firma

Poděal - VOKRÁL  
.....  
jméno

21.3.2012  
.....  
datum

Vokříj  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády