



Česká
Abilympijská
Asociace

ADAM PRVNÍ s.r.o.

Jindřišská 746
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
6.4.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Horní Jelení
Stavebník: DALI UNIT, spol. s.r.o., Jiráskova 1401, 253 63 Roztoky u Prahy
Projektant: ADAM PRVNÍ spol. s.r.o., Jindřišská 746, 530 02 Pardubice

zakázky: 12/04/28/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Obnova areálu bývalého panského pivovaru v Horním Jelení
SO 04 – C2 – Ubytování, pivnice, vinárna**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :

- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru recepcce.

V pivnici a ve vinárně – musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Požadavky na vybavení bezbariérového pokoje :

- stůl musí umožnit podjetí vozíčkáři, doporučená výška 700 – 720 mm
- váleнды – doporučená výška 460 – 480 mm
- šatní skříň – opatřit posuvnými dveřmi, police v rozmezí výšek 600 – 1200 mm
- vypínače ve výšce 900 mm, zásuvky ve výšce 600 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, příloha č. 2 – SO 04 C2-132 WC pro invalidy, příloha č. 3 – SO 04 C2-012 WC pro invalidy, příloha č. 5 – SO 04 C2-103 koupelna pro invalidy, půdorys 1.PP, půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, řez A-A, B-B, řez C-C)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
ADAM TRVNÍ

firma

.....
D. KADIČOVÁ

jméno

.....
6.4.2016

datum

.....
Kadičová

podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády