

Statutární město Pardubice Magistrát města	Č. s. dopř. 6
Dosk. - 4 -06- 2012	Zpracov.
Či. PIL:	Ukl. přík.

Magistrát města Pardubice
Stavební úřad, p. Fialová
Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
30.5.2012

Č. dokumentu : 12/05/50/KS Pce-ca

VĚC:

Stanovisko k předčasnému užívání

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Sallerova výstavba – Sloha s.r.o., Obchodní zóna 266, Otvice 431 11

Na základě kontrolní prohlídky stavby:


„ Obchodní budovy Přednádraží II, Pardubice – prodejna č. 3 „

Proti předčasnému užívání stavby nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.

Připomínky:

- 1) Prosklené dveře a prosklené stěny, musí být označeny ve výšce 800 – 1000 mm a zároveň 1400 – 1600 mm výrazným pruhem šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.
- 2) Pokladna musí být ve výšce nejvíce 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm a v celé této délce doplněné předsunutou plochou o šířce 250 mm. U pokladen musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.
- 3) Zkoušecí kabina musí mít nejmenší rozměry 1500 x 1500 mm
- 4) Součinitel smykového tření pochozích ploch musí být nejméně 0,5

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ 67363156 ②
tel. 466 052 059 www.caacz.cz



Irena Čáslavková
odborný konzultant bezbariérovosti