



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

ARCHITEP HK s.r.o.

Habrmanova 323
Hradec Králové 2
500 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
14.6.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Ohrazenice
Stavebník: Autosalon Louda spol. s.r.o., Choťánky 166, 290 01 Paděbrady
Projektant: ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové 2

Č. zakázky: 12/06/57/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Obytný soubor Ohrazenice – I. etapa

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), c) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Vstupní dveře do provozovny SO 05 - D III.1K02.01 musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlových dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm – dle příl. č. 3 bod 1.1.3.
2. Pokud budou na vstupních či vnitřních dveřích (požární úseky) použity samozavírače, musí být použity samozavírače se zpožděním.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházející připomínky č. 1-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

- **V komerčních prostorách SO 05 bude u pokladen zajištěn průchod šířky min. 900 mm, pult pokladny bude snížen na výšku 800 mm v min. délce 900 mm, tato délka bude doplněna o předsunutou plochu šíře 250 mm (dle přílohy 1, bod 1.1.6.)**
- **Případná zkušební kabina musí mít min. rozměry 1500 x 1500 mm (dle příl. 3, bod. 6.1.2.)**
- **Pult recepce a výdejní pult v občerstvení musí být nejvýše 800 mm nad podlahou v délce 900 mm a doplněn v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm.**
- **V prostorách posezení musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.**
- **V šatně ženy a muži musí být alespoň jedna skříňka uzpůsobena pro imobilní.**

V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele:

- **povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru kabiny plavčíka.**

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (Změna projektové dokumentace, SO 01 – půdorys všech podlaží (změna PD), SO 02 – půdorys všech podlaží (změna PD), SO 03 – půdorys všech podlaží (změna PD), SO 05 – půdorys 1. nadzemní podlaží (změna PD), půdorys 1. NP detail řešení WC a sprchy pro OZP (změna PD), půdorys 1. podzemní podlaží, půdorys 1. nadzemní podlaží, půdorys 2. nadzemní podlaží, půdorys 3. nadzemní podlaží, půdorys 4. nadzemní podlaží, řez podélný a příčný)

Projektová dokumentace konzultována.


S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363155 DIČ: CZ67363156

Tel: 466 050 052 www.caacz.cz



.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

firma

.....
jméno

jméno

.....
datum

datum

.....
podpis

podpis