



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Petr Musílek
Projektová a inž. kancelář
K Blahobytu 1525
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
27.6.2012

vĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice

Projektant: Ing. Petr Musílek, Projektová a inženýrská kancelář, K Blahobytu 1525, Pardubice

Č. zakázky: 12/06/63/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Teplého – ulice Milheimova

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky :

1. Sloup VO musí být vizuálně kontrastní - dle příl. č. 1 bod 1.2.11.
2. Stupnice nástupního a výstupního schod. stupně musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí – dle příl. č. 1 bod 2.2.1.
3. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100 – 250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení) – dle příl. 1 bod 1.2.10.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-3. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).


Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ – bezbariérové užívání, situace stavby, vzorový příčný řez, detail úprav pro nevidomé, bezbariérový přístup do domu)


Projektová dokumentace konzultována.


S pozdravem


Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 059 www.caacz.cz



podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:


.....
firma


.....
jméno


.....
datum


.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády