



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

MUDr. Aleš Hrdlička

třída Míru 92
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
28.6.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: MUDr. Aleš Hrdlička a ing. Michaela Hrdličková, třída Míru 92, 530 02 Pardubice

Projektant: Ing. Zdeněk Hrdlička, Štrossova 322, 530 03 Pardubice

Č. zakázky: 12/06/64/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Změna užívání nebytové jednotky č. 92/509 v polyfunkčním domě Pyramida

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst. 1, bod b) a odst. 2, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně její přílohy.


Proti vydání rozhodnutí o změně užívání stavby nemáme námitek za předpokladu, že budou stanoveny podmínky pro bezbariérové užívání stavby a to :

- v provozním řádu budou zakotveny povinnosti provozovatele : povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru ordinace.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (TZ příloha č. 1, příloha č. 2
Bezbariérové řešení WC, příloha č. 4 Plán jednotky 509 po přestavbě na ordinaci ORI.)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67369156 EUI: 00000380156 ©
Tel: 466 052 059 www.caacz.cz



.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

MICHAELA HRDLIČKOVÁ
.....
jméno

28/6/2012
.....
datum

HRDLIČKOVÁ
.....
podpis