



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

ADAM PRVNÍ s.r.o.

Jindřišská 746
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
9.7.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: ERA a.s., Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
Projektant: ADAM PRVNÍ spol. s.r.o., Jindřišská 746, 530 02 Pardubice

zakázky: 12/07/65/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

ERA – administrativní budova

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu d) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Schodiště v 1. NP nemá ve všech ramenech stejný počet stupňů – dle příl. 1 bod 2.0.2.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením připomínky č.1. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :

- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru recepcce.

Pult recepcce a pult pro výdej jídel musí být nejvýše 800 mm nad podlahou v délce 900 mm a doplněn v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm.

V jídelně a snacku – musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

UPOZORNĚNÍ :

Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona 183/2006 Sb., lze v odůvodněných případech povolit výjimku k ustanovení bodu 2.0.2., příl. 1, vyhlášky 398/2009 Sb. - § 14.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, příloha č. 1 WC pro invalidy, půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, půdorys 3. NP, půdorys 4. NP, půdorys 5. NP, půdorys 6. NP, půdorys 7. NP, půdorys 8. NP, řezy)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

Irena Časlavková
.....
jméno

11.9.2012
.....
datum

.....
podpis