



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Atelier malých okružních  
křižovatek**  
**ing. Petr Novotný**  
Hlaváčova 179  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
30.7.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Libišany - Sedlice  
Stavebník: Obec Libišany, Libišany 40, 533 45 Opatovice nad Labem  
Projektant: Atelier malých okružních křižovatek, ing. Novotný, Hlaváčova 179, Pardubice

Č. zakázky: 12/07/76/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **Chodník při silnici III/32321, Libišany - Sedlice**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Délka přechodového místa nesplňuje požadavky vyhlášky v příloze č. 2 bod 2.0.1.
2. Chodník v délce 13,5 m nesplňuje svojí šířkou požadavky vyhlášky v příl. 2 bod 1.0.2.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, se současným dodržením připomínky č. 1.-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

### UPOZORNĚNÍ :

Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona 183/2006 Sb., lze v odůvodněných případech povolit výjimku k ustanovení bodu 1.0.2., přílohy č. 2, vyhlášky 398/2009 Sb. a bodu 2.0.1., příl. 2, vyhlášky 398/2009 Sb. - § 14.

( největší délka přechodového místa mezi jeho obrubami může být u změn dokončených staveb max. 7000 mm + 1000 mm za podmínek stanovených v příl. 2, bod 2.0.3. )

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( PZ, situace dopravního řešení, vzorové příčné řezy )

Projektová dokumentace konzultována.


S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.


Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice


IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②


Tel: 466 052 052 www.caacz.cz


  
.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

  
.....  
firma

  
.....  
jméno

  
.....  
datum

  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády