



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

INDESING s.r.o.

ing. Šejnoha

Jezbořice 110
530 02

Vyřizuje:

Čáslavková Irena

Telefon:

466 052 059

774 554 726

Datum:

9.8.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice 530 21

Projektant: INDESING s.r.o., ing. Šejnoha, Jezbořice 110, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 12/08/79/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Cyklostezka Pražská - Branická

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Délka přechodového místa nespĺňuje požadavky vyhlášky v příloze č. 2 bod 2.0.1.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. se současným dodržením připomínky č. 1. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

UPOZORNĚNÍ:

Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona 183/2006 Sb., lze v odůvodněných případech povolit výjimku k ustanovení bodu 2.0.1., příl. 2, vyhlášky 398/2009 Sb. - § 14.
(největší délka přechodového místa mezi jeho obrubami může být u změn dokončených staveb max. 7000 mm + 1000 mm za podmínek stanovených v příl. 2, bod 2.0.3.)

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (TZ, situace stavby, 3x vzorový řez, příčné řezy)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363191, DIČ: CZ67363191
Tel.: 466 052 052

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
INDEJING
firma

.....
JIRÍ SEJNOHA
jméno

.....
9.8. 2012
datum

.....

podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády