

**CETTUS a.s.**

Jiráskova 2839  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
10.8.2012

VEC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., Pardubice AIRPORT, 530 06 Pardubice  
Projektant: AGA – Letiště, s.r.o., Jenečská 885, 253 01 Hostivice

Č. zakázky: 12/08/80/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **Letiště Pardubice - TERMINÁL**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Největší délka neděleného přechodu mezi jeho obrubami v ose přecházení musí být 6500 mm – dle příl. 2 bod 2.0.1.
2. V prostorách sociálního zařízení musí být dodržen § 7 odst. 1) vyhlášky
3. Parkovací stání pro ZTP musí mít podélný sklon nejvýše 2,0 % - dle příl. 2 bod 1.1.5.

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek č. 1-3, které se promítnou následně i do stavebního povolení.

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.  
Do těchto podmínek bude dále začleněno :

- a) Při projektování dalšího stupně dokumentace se bude projektant řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1 : Navrhování zastávek ( 2007 ).
- b) Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována v souladu s požadavky vyhlášky 146/2008 Sb. ( o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb )
- c) Vzhledem k důležitosti stavby, bude bezbariérové řešení pro osoby se zrakovým postižením konzultováno, a písemně doloženo, se specializovaným střediskem ČKAIT, středisko vzdělávání Sokolovská 15/1498, 120 00 Praha 2 ( tel. 007 090 211, Ing. Lněnička – 777 722 773 )

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, celková situace stavby 1. část, celková situace stavby 2. část, terminál – dispozice 1NP, terminál – dispozice 2NP, vzorové příčné řezy )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 466 052 059, DIČ: CZ466052059  
Tel. 466 052 059, www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis