



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Číslo jedn.: _____
Datum: 22-08-2012
Podpis: _____

Magistrát města Pardubic
Stavební úřad, p. Petrusová
Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
21.8.2012

Č. dokumentu : 12/08/83/KS Pce-ca

VĚC:
Stanovisko ke zkušebnímu provozu

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Komerční park Pardubice s.r.o., Kolbenova 159, Vysočany, 190 00 Praha 9

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

„ Komerční park Pardubice v ul. S.K.Neumanna „

Proti předčasnému zkušebnímu provozu nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.



Připomínky:

- 1) **Prodejna č. 101, 102** – Vesna - Pokladna musí být ve výšce nejvíce 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm a v celé této délce doplněné předsunutou plochou o šířce 250 mm. U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.
- 2) **Prodejna č. 103** – Fást ČR elektro – pokladnu pro imobilní označit piktogramem vozíčkáře.
- 3) **Prodejna č. 104** – DM drogerie – U pokladen odstranit košíčky s taškami, aby byl zajištěn podjezd vozíku.
- 4) **Prodejna č. 105** – Oresi kuchyně – stoly pro klienty musí umožnit podjetí vozíku.
- 5) **Prodejna č. 106** – KIK - Pokladna musí být ve výšce nejvíce 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm a v celé této délce doplněné předsunutou plochou o šířce 250 mm. U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.
Případná zkušební kabina musí mít nejmenší rozměry 1500 x 1500 mm.
- 6) **WC imobilní** – dovybavit malým odpadkovým košem bez víka. Systém nouzového volání na WC označit nápisem „ Nouzové volání „ .

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 059 www.caacz.cz

Irena Čáslavková
odborný konzultant bezbariérovosti