

Ing. Radomír Gregor

Čechova 692
Hulín
768 24

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
4.9.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Čeperka
Stavebník: Obec Čeperka, Boženy Němcové 1, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem
Projektant: Ing. Radomír Gregor, projektování staveb, Čechova 692, 768 24 Hulín

číslo zakázky: 12/09/89/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Dům s pečovatelskou službou, Čeperka

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), c) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :

- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru sesterny.

Pult pro výdej jídel musí být nejvýše 800 mm nad podlahou v délce 900 mm a doplněn v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm.

V jídelně – musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Požadavky na vybavení bytů zvláštního určení :

- kuchyňská linka- musí umožnit podjetí vozíčkáři pod pracovní a varnou desku a mycí centrum.**
- vypínače ve výšce 900 mm, zásuvky ve výšce 600 mm.**

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ dod.č.1, situace pozemních komunikací, příloha č.1 Vzorový byt zvláštního určení, veřejného WC, půdorys 1.NP, půdorys 2.NP)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363196 DIČ: CZ67383156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

Podací lístek

Vyplní pošta:
 530 01 PARDUBICE 1 201
 RR551100939CZ 271 84.00Kč
 DC
 05.09.12 0.203kg 4201 88 74
 Cena: 0.00Kč Dobírka: 84.00Kč
 Placeno v hotovosti: 84.00Kč

Odesílatel
 ČESKÁ 'ABOLYMPINSKÁ' ASOCIACE O.S.
 SLADKOUSKÉHO 2824
 530 02 PARDUBICE

Adresát	Dobírka Kč
ING. RADOMÍR GREŠO ČECHOVA 692 HULÍN 764 24	84.00Kč
	Udaná cena Kč
	84.00Kč

Druh zásilky	Hmotnost	Cena služby
R	0.203kg	84.00Kč
Podací číslo	Poznámka (doplňkové služby)	Placeno v hotovosti
RR551100939CZ	DC	84.00Kč