



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Projekce dopravních staveb**

Jiří Stránský  
Masarykovo náměstí 1544  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
6.9.2012

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Živanice - Nerad  
Stavebník: Obec Živanice, Žvanice 152, 533 42  
Projektant: Jiří Stránský, projekce dopravních staveb, Masarykovo náměstí 1544, Pardubice

Č. zakázky: 12/09/92/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Živanice – Nerad, Výstupní a nástupní chodník zastávky MHD**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Vodící linii na nástupišti AZ musí tvořit zvýšený obrubník min. 60 mm nebo zábradlí se zárázkou pro slepeckou hůl.
2. Kontrastní pás při hraně zastávky musí být v š. 500 mm ( včetně obrubníku ) proveden z hladké zámkové dlažby odlišné od barvy nástupiště ( barvy červené jako signální pás ).

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením připomínek č. 1.-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhláše č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( SO 101 - situace obrub a úprav dle vyhl.č. 398/09 Sb, popis řešení dle vyhl. č. 398/09 Sb. )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády