



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Palackého 207
Sezemice
533 04

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
10.9.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Nadace pro rozvoj města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice 530 02
Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Palackého 207, Sezemice 533 04

zakázky: 12/09/93/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Sportovní klub PAMAKO, Hůrka
Změna účelu užívání a stavební úpravy objektu na parcele 9398

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku :

1. Pokud bude na vstupních či vnitřních dveřích (požární úseky) použit samozavírač, musí být použit samozavírač se zpožděním.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházející připomínky č. 1. . Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :

- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru baru.


V prostorách občerstvení – musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozičkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ bod g) a 8., situace – koordinační, výkres invalidního WC v 1.NP, 1.NP – půdorys, 2. NP – půdorys, řez A-A, B-B, C-C)


Projektová dokumentace konzultována.


S pozdravem


Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ 67363156
Tel: 466 052 059


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:


.....
firma


.....
jméno


.....
datum


.....
podpis