

OPTIMA spol. s r.o.

Žižkova 738
Vysoké Mýto
566 01

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721
465 382 381

Datum:
09.03.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Vysoká u Holic
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského 125, 530 02 Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hlaváčova 902, 530 00 Pardubice
Obec Ostřetín, Ostřetín 92, 534 01 Holice
Projektant: OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
Č. zakázky: 12/03/17/SŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

I/35 Vysoká u Holic – úprava křižovatky – Pardubický kraj, obec Ostřetín

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Chodník u podélného parkovacího stání nesplňuje svojí šířkou požadavky vyhlášky v příl. 2, bod 1.0.2.



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházející připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.

UPOZORNĚNÍ:

Za podmínek stanovených v §169 stavebního zákona 183/2006Sb., lze v odůvodněných případech povolit výjimku k ustanovení bodu 1.0.2., přílohy č.2, vyhlášky 398/2009Sb. - §14.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ, Koordinační situace, TZ, Bezbariérové úpravy, Vzorový příčný řez, Bezbariérové užívání)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
OPTIMA s.r.o.
firma

.....
KUEDELT
jméno

.....
9.3.2012
datum

.....
[Podpis]
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz