



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Městský úřad Chrast podatelna	Ukl. a skart. znak
Došlo dne: 14 -06- 2012	Počet listů 1
č.j.	Počet příloh 10/

Shronek

Město Chrast
Náměstí 1
Chrast u Chrudimě
538 51

Vyřizuje: Shánělová Pavlína Telefon: 774 554 721 Datum: 11.06.2012
465 382 381

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrast u Chrudimě
Stavebník: Město Chrast, Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě
Projektant: Ing. Ondřej Šindler, Projektové studio ARCHĚĚ, Na Šancích 1177, 537 05 Chrudim
Č. zakázky: 12/06/29 SŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Svislá schodišťová plošina

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1 a odst. 2, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Pokud bude na vstupních či vnitřních dveřích (požární úseky) použit samozavírač, musí být použit samozavírač se zpožděním.
- 2) Umístění přivolávačů plošiny bude umístěno ve vzdálenosti nejméně 500mm od pevné překážky.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek 1-2 .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou součástí stavebního povolení a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, Půdorys 1.NP a 2.NP, TZ Svislá schodišťová plošina, Pohled čelní, WC-ivalidé,ženy a přebalování pult, Řez C-C' a B-B')
projektová dokumentace konzultována

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:



.....
firma

MARTIN ŠTMA, D.S.

.....
jméno

11.4. VI. 2012

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz