



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

Městský úřad Vysoké Mýto	Číslo jednací:	Počet listů dokl.	Počet příloh:
Došlo dne:	14-08-2012	Počet listů přil.	Pracovatel:
Čas dopr.			
Spisový znak:	Skartační znak:	Spisová značka:	Evidenční číslo:
	Skartační hůlka:	/	

**Městský úřad Vysoké Mýto**

p. Tomášek  
B. Smetany 92  
Vysoké Mýto  
566 01

Vyřizuje:

Shánělová Pavlína

Telefon:

774 554 721  
465 382 381

Datum:

14.08.2012

**VĚC:** Stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Vysoké Mýto

Stavebník: Jiří Vencl, Mostecká 24, 517 21 Týniště nad Orlicí

Projektant: Radislav Sonntag, Janovičky 5, 566 01 Vysoké Mýto

Č. zakázky: 12/08/36/SŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Stavební úpravy bývalé administrativní budovy na prodejnu textilu, nábytku, autodílů a  
zooproduktů – na st.p.č. 2239 v k.ú**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Pokud bude na vstupních či vnitřních dveřích ( požární úseky ) použit samozavírač, musí být použit samozavírač se zpožděním.
- 2) Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. Příl. 3., bod 1.1.4.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

- 3) Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600mm kontrastně označeny oproti pozadí. Příl. 3, bod 1.2.2.
- 4) Případná zkušební kabina musí mít nejmenší rozměry 1500mmx1500mm. Příl. 3, bod 6.1.2.

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek 1-4.  
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou součástí stavebního povolení a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.**

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, Púdorys 1NP, Příčný řez A-A )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
konz. a porad. středisko bezbariérovosti  
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)  
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721 e-mail: [pavlina.shanelova@caacz.cz](mailto:pavlina.shanelova@caacz.cz)