



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Milan Hylš
Projektová a inženýrská
činnost ve výstavbě
nám. 9.května 99/10
Boskovice
680 01

Vyřizuje:

Shánělová Pavlína

Telefon:

774 554 721

Datum:

26.09.2012

465 382 381

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Vysoké Mýto
Stavebník: RIDGWELL PRODUCTION s.r.o., Mařákova 365, Litomyšl 570 01
Projektant: Ing. Milan Hylš, nám. 9.května 99/10, Boskovice

Č. zakázky: 12/09/41 SŘ VM sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy objektů areálu motorestu

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejich příloh, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

- 1) Stůl musí umožňovat podjetí vozíčkáři, doporučená výška 700 – 720 mm.
- 2) Povinnost poskytnout pomoc osobě volající nouzovým signalizačním systémem, který je umístěn v prostoru WC kabiny pro imobilní.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (Koordinační situace, TZ, půdorys 1.NP, Záchod pro osoby s omezenou schopností pohybu)
projektová dokumentace konzultována

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
HLS-Stavební projekce

firma

.....
Ing. Milan Hyls

jméno

.....
26.9.2012

datum

.....

podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz