



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

04

ASK-REAL, spol.s.r.o.

Palackého 1301/21
Jihlava
586 01

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 052 055 Datum: 21.1.2013
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Rosice nad Labem
Stavebník: PETRA s.r.o., Parnská 387 , Praha 15
Projektant: Ing. Slabý , Arnolec 30 , Jamné u Jihlavy

Č.zakázky: 13/01/07/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Čerpací stanice PHM – OD KAUF LAND, Rosice nad Labem „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 , § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1
2010)

Nemáme námitek k vydání územního rozhodnutí a následného stavebního povolení

**V souladu s § 115 stavebního zákona 350/2012 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro
bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :**

- 1) Část prodejního pultu musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 2) Na viditelném místě musí být umístěna informace o výdeji klíče od WC.
- 3) V provozním řádu stanovit povinnost obsluhy reagovat na nouzové volání z WC a poskytnout občanu pomoc.

Projektová dokumentace signována zpět:(STZ - bod1g) a 8, STZ zpevněné plochy – bod 6, půdorys
1.nadzemního podlaží, vybavení WC – invalidé, pohled JV , JZ , SZ, SV ; situace zpev. ploch,
vzorový příčný řez)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
Novák
jméno

.....
23.1.2013
datum

.....

podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády