



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**PRODIN a.s.**

Jiráskova 169  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	11.11.2013

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
 Stavebník: Statutární město Pardubice – MO VII.  
 Projektant: Ing. Jelínek, PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

č. zakázky: 13/11/103/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Oprava chodníku v ulici Generála Svobody „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst.2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) Výkopy a staveniště řešit v souladu s příl.2, bod 4, vyhlášky.
- 2) Místo pro přecházení – vzhledem k technice hole odsadit signální pás 500 mm od varovného.
- 3) Označnick zastávky odsadit od signálního pásu 800 mm-dle příl.2, bod 3.2.2. (tj. ČSN 73 6425-1)
- 4) Předložená PD neřeší vyhrazené stání pro OZP – dle § 4, odst.2.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky 1-4.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka č.1 bude začleněna do jeho podmínek, připomínky č.2,3 budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a připomínka č.4 bude dořešena s projekční fa. PRODIN a.s.**

**UPOZORNĚNÍ:**

Sloupy VO osazené v pochozí ploše – odsazení líce sloupů VO do 200 mm od vodící linie lze tolerovat ( DOPORUČENÍ ze dne 19.10.2011 , re signované 13.9.2013 Ing.arch.Panovou převzala p. Řezaninová- PRODIN a.s. ), jinak řešit v souladu s příl.1, bod 1.2.10. vyhlášky.

Projektová dokumentace signována zpět:( PZ bod 8.2.1.,15 b) a B 6, TZ bod 10, situace, vzorové příčné řezy )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PRODIN a.s.

ŘEZANINOVÁ

12. 11. 2013

firma

jméno

datum

podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády