



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

PRODIN a.s.

Jiráskova 169
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	18.11.2013

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Nasavrky
 Stavebník: obec Nasavrky
 Projektant: Jana Förstlová, PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Č.zakázky: 13/11/106/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Rekonstrukce a modernizace místních komunikací a centra města Nasavrky „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst.2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

1) Výkopy a staveniště řešit v souladu s příl.2, bod 4, vyhlášky



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude součástí stavebního povolení.

UPOZORNĚNÍ:

Sloupy VO osazené v pochozí ploše – odsazení líce sloupů VO do 200 mm od vodící linie lze tolerovat (DOPORUČENÍ ze dne 19.10.2011 , re signované 13.9.2013 Ing.arch.Panovou převzala p. Řezaninová), jinak řešit v souladu s příl.1, bod 1.2.10. vyhlášky.

MOBILIÁŘ - osadit tak, aby byl zachován průchozí prostor kolem vodících linií – příl.2, bod 1.2.1. nebo řešit v souladu s příl.1, bod 1.2.10.

Projektová dokumentace signována zpět:(TZ bod 11, situace stavby - dopravní, vzorové příčné řezy)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PRODINA s.r.o. ŘEZANINOVÁ 29.11.13

firma

jméno

datum

podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády