

16



ČESKÁ
ASOCIACE

Ing.arch. Jaromír Walter

**Vodova 98
Brno
612 00**

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	20.2.2013

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
 Stavebník: RAŠ s.r.o., Sladkovského 410, Pardubice
 Projektant : Ing.arch.Walter, Vodova 98 , Brno

Č.zakázky: 13/02/16/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

“ Zastřešení městského parteru při objektu veřejných WC „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 , § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh

**K vydání stavebního povolení nemáme námitek, za podmínky , že realizace umělé vodící linie
bude odpovídat předložené projektové dokumentaci.**

**V souladu s § 115 stavebního zákona 350/2012 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro
bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:**

Povinnosti provozovatele , které budou zakotveny v provozním řádu:

1) Prodejní stánky (pultový prodej) musí být rozmístěny tak, aby kolem vodící linie zůstal
oboustranně zachován volný průchozí prostor šíře 1500 mm . (příl.2, bod 1.2.1.)

Projektová dokumentace signována zpět: (koordinační situace)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

firma

jméno

datum

podpis