



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Ing.arch.Karel Rothanzl  
Ing. arch. Jaroslav Menšík**

**Jiřího z Poděbrad 2587  
Pardubice  
530 02**

|                    |                            |               |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| <u>Vyřizuje:</u>   | <u>Telefon:</u>            | <u>Datum:</u> |
| Alena Bělohlávková | 466 052 055<br>774 410 012 | 13.3.2013     |

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: H.A.C.spol.s.r.o., Labská 1833, , Pardubice  
Projektant : Ing.arch.Karel Rothanzl, Jaroslav Menšík, Jiřího z Poděbrad 2587 , Pardubice  
Č. zakázky: 13/03/26/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ Novostavba bytového domu k.ú. Pardubice p.č. 1358/1 „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Před vstupními dveřmi musí být plocha min.1500 x 1500 mm ve sklonu max. 2% - příl.3,bod 1.1.1., a 1.1.2.
- 2) Dveře v zádveři provést v š. 1250 mm ( průjezd kočárku s dvojčaty )
- 3) Parkovací stání pro OZP musí mít š. 3500 mm – příl.2, bod 1.1.4.

Česká abilympijská asociace,o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 – 3.  
Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 )

**Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.**

**UPOZORNĚNÍ:**

Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb. ( změna 2013 )

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ bod C.6, koordinální situace, půdorys 1.NP, příčný řez A-A )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

H.A.C. spol.s.r.o. Karel Rothmann  
.....  
firma jméno

15.3.2013  
.....  
datum

K. Paul  
.....  
podpis