



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Jiří Koutník

č.p. 18
Vysoká nad Labem
503 31

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	18.3.2013

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Opatovice nad Labem
Stavebník: Ing. Jiří Koutník , Vysoká nad Labem 18
Projektant: Ing. Jiří Koutník , Vysoká nad Labem 18
Č.zakázky: 13/03/28/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Ubytovací zařízení pro návštěvníky Opatovického písničku s občerstvením,
dětským hřištěm a oplocením, včetně přípojek na inženýrské sítě „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Dodržen musí být vizuální kontrast nástupní a výstupní schodnice schodišťového ramene – příl. 1, bod 2.2.1.
- 2) Schodišťové rameno musí být po obou stranách opatřeno madly v. 900 mm a přesahem 150 mm a tvar madla musí být odsazen od svislé konstrukce min. 60 mm – příl.1, bod 2.1.3.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při
Současném dodržení připomínky 1 a 2 .

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

**Nemáme námitek k vydání územního rozhodnutí a následného stavebního povolení za
předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby.**

**V souladu s § 115 stavebního zákona 350/2012 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro
bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :**

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost obsluhy reagovat na nouzové volání z WC a poskytnout
občanu pomoc.

Projektová dokumentace signována zpět:(STZ - bod 1.6 a 8, STZ – příloha 1. , Úpravy WC pro osoby
s omezenou schopností pohybu, půdorys přízemí, situace ubytovacího zařízení)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis