



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

HATARTONES s.r.o.
Tyršova 529
Slatiňany
538 21

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 052 055 Datum: 18.4.2013
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: HATARTONES s.r.o., Tyršova 529 , Slatiňany
Projektant: PPP, spol.s r.o., Masarykovo nám. 1544 , Pardubice
Č.zakázky: 13/04/33/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Polyfunkční dům ul. Na Spravedlnosti a Jana Palacha – Pardubice „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Hmatné prvky pro osoby s omezenou schopností orientace musí odpovídat podmínkám stanoveným ve vyhlášce 398/2009 Sb. (PD zpevněných ploch nebyla předložena ke stanovisku)
- 2) Výkopy a staveniště musí být řešeny v souladu s příl.2 bod 4. vyhlášky



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 a 2.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb.včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou dodrženy v rámci realizace stavby a připomínka 1) bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 stavebního zákona 350/2012 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout občanu pomoc.
- 2) Část prodejního pultu v každé komerční jednotce musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 3) Případné zkoušecí kabiny (min.5%) musí mít rozměry 1500 x 1500 mm a vybavení dle ČSN 73 4108 (02/2013)

Projektová dokumentace signována zpět:(B-SZ/popis změn oproti SP/ – bod 3 a detail - WC pro OZP, půdorys - 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5 NP)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

22.4.2013
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády