



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

40

CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 052 055 Datum: 21.5.2013
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: TJ Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, Pardubice
Projektant: ADONIS PROJEKT s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové

Č.zakázky: 13/05/40/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ III. etapa modernizace sportovního areálu TJ Sokol Pardubice I „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2 , § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení

V souladu s § 115 stavebního zákona 350/2012 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a hygienického bloku pro OZP a poskytnout občanu pomoc.
- 2) V prostoru „ posezení – bufet“ musí být alespoň jeden stůl umožňující podjetí vozíčkáři tj. výška min. 700 mm při šířce min. 800 mm a hloubce min. 600 mm.

UPOZORNĚNÍ:

Jakékoliv změny oproti předložené PD doporučujeme konzultovat se zdejším střediskem.

Projektová dokumentace signována zpět:(B. STZ - Dodatek 1 – Bezbariérové užívání stavby; příloha č.1 – Bezbariérová koupelna se sprchovým koutem; příloha č.2 – Úpravy WC pro osoby s omezenou schopností pohybu; PARÉ č.5 - koordinační situace stavby, suterén, půdorys přízemí (1.NP) , půdorys 1.patro (2.NP)

KONZULTOVÁNO



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
CETROS a.s.
firma

.....
SROCKA
jméno

.....
22. 5. 2013
datum

.....

podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády